



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-CN.ME77.B.01185

Серия RU № 0047509

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: 74957812587, Факс: (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD, Адрес: Китай, No.1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang 325603, Телефон: 8657762777779825, Факс: 8657762775769, E-mail: zdhai@chint.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD, Адрес: Китай, No.1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang 325603, Телефон: 8657762777779825, Факс: 8657762775769, E-mail: zdhai@chint.com

ПРОДУКЦИЯ

Автоматические выключатели, серии DZ158-125 (1P, 2P, 3P, 4P; ИНОМ от 63А до 125А) со вспомогательными контактами AX-1, Серийный выпуск в соответствии с IEC 60947-2

КОД ТН ВЭД ТС 853620

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № ЗН2ЕМ/ТС от 03.02.2014г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04, срок действия с 13.05.2010 по 13.05.2015); акт анализа состояния производства № ПБ-81/2013 от 14.01.2013 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77), схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, срок хранения и срок службы: условия хранения по группе «С» ГОСТ 15150, срок хранения 2 года. Гарантийный срок- 12 месяцев со дня продажи выключателя

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.02.2014

ПО 16.02.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.Н. Никитин
(инициалы, фамилия)В.А. Дружинин
(инициалы, фамилия)