



Ref. Certif. No.

**SE-67336**IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Circuit-breakers with overcurrent protection

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurZhejiang Chint Electrics Co., Ltd.  
No.1 Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing,  
Zhejiang Province, P.R. ChinaName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

Same as applicant

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

Same as applicant

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> pageRatings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principalesUe= 240V/415V~(1P), 240V~(1P+N), 415V~(2P,3P, 3P+N, 4P)  
In= 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A  
Ics= Icn= 6000A; B-, C-, and D-type. Energy limiting class 3Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)**CHINT**Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais  
constructeurModel / Type Ref.  
Ref. De type

NB1-63

Additional information (if necessary may also be  
reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire,  
peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 60898-1:2002+A1+A2

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce CertificatSH11110402-001, SH11110402-002,  
SH11110402-003, SH11110402-004This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de CertificationIntertek Semko AB  
Box 1103  
SE-164 22 Kista, Sweden  
Int +46 8 750 00 00**Intertek**

Signature:

Bo Berglöf

Date: 25 November 2011